



05.10.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 05.10.2017 torstai klo 16:00 - 16:40
Paikka Haapaniementie 30, Kuopion Veden verkoston tilat
Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet

Eero Eloranta, puheenjohtaja
Hanna Hylkilä, varapuheenjohtaja
Jussi Hakala
Anja Lappi
Ari Orsjoki
Varpu Puskala, saapui klo 16.20
Pasi Rissanen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Laamanen

Kuopion Vesi Liikelaitoksen
toimitusjohtaja, esittelijä, pöy-
täkirjanpitäjä
kaupunginhallituksen edustaja

Hannu Kananen

Asiat 23 - 27 §

Allekirjoitukset

Eero Eloranta
puheenjohtaja

Kirsi Laamanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, 5.10.2017

Hanna Hylkilä

Jussi Hakala

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkko-
sivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko, 6.10.2017.

Toimitusjohtaja

Kirsi Laamanen



05.10.2017

Julkinen

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 23 – 25 ja 27 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 26, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 26 osalta

liite A



Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	23 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	24 §		Pöytäkirjantarkastajat	5
3	25 §	1	Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.2017	6
4	26 §		Haapaniemen jätevedenpumppaamon saneeraus / lisärahoituksen tarve	7
5	27 §		Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle vuonna 2017	9

Muutoksenhaku

26 §		Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta	11
------	--	---	----



05.10.2017

23 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



05.10.2017

24 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat Hanna Hylkilä ja Jussi Hakala.

Päätös

Valittiin Hanna Hylkilä ja Jussi Hakala.



§ 25

Asianro 7426/02.02.02/2017

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.2017

Kuopion Veden toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.2017 on liitteenä.
Toimitusjohtaja esittelee katsausta kokouksessa.

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1 Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2017

Valmistelija
Kirsi Laamanen puh. +358 17 18 5351
etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Toimitusjohtaja jakoi kokouksessa oleville osavuosikatsausaineistosta puuttuneen sivun.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Haapaniemen jätevedenpumppaamon saneeraus / lisärahoituksen tarve

Käyttöpäällikkö Jarmo Hiltunen Kuopion Vesi / Jätevedenpuhdistus

Kuopion Veden Haapaniemen jätevedenpumppaamo pumpkaa lähes puolet keskusta-alueen jätevesistä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle. Keskustan jätevesien käsittelyn osalta pumppaamo on erittäin tärkeässä osassa toimintaa.

Jätevesipumppaamon sähköistys on alkuperäistä ja siten riski toiminnan kannalta. Pumppaamosaneerauksessa jätevesipumppaamon sähköistys ja automaatio sekä LVI uusitaan kokonaisuudessaan. Samalla pumppaamolle lisätään lämmön talteenotto, jolla saavutetaan energiatehokkuutta. Kohteessa on kolme jätevedenpumppua, joista yksi on jo uusittu. Tässä saneerausurakassa uusitaan kaksi vielä alkuperäistä jätevedenpumppua sekä näiden pumppujen venttiilit ja putkistot. Tällä pumppaamon energiatehokkuus ja käyttövarmuus paranevat.

Haapaniemen pumppaamo on saneerattavista 1970-luvun alun isoista pääpumppaamoista ensimmäinen. Kohde on osoittautunut talousarviovaiheessa tehtyä kustannusarviota kalliimmaksi rakennustekniseksi kokonaisuudeksi toteuttaa. Myös kohteen LVI-työt osoittautuivat arvioita kalliimmaksi toteuttaa lisääntyneiden töiden ja kohteesta löytyneen asbestin vuoksi.

Kohteeseen on varattu investointiohjelmassa 250 000 €, josta on jo käytetty suunnitteluun, venttiileihin ja pumppuihin noin 60 000 €.

Pumppaamon saneerauskustannus on kasvanut siitä, mitä hankkeelle on varattu talousarviossa. Saneeraushanke on kilpailutettu ja saneeraus maksaa 458 500 € (alv 0 %). Lisärahoitustarve on siten 270 000 €.

Tarvittava lisärahoitus 270 000 € voidaan rahoittaa seuraavista Kuopion Veden vuoden 2017 talousarvion kohteista:

- ”Hiltulanlahti Länsi 2017 2 x jvp, 2x ylivuotoallas” 120 000 €; tämän kohteen loppuosan toteutus siirtyy vuodelle 2018.
- ”Uudet jv-pumppaamot ja saneeraukset” 100 000 €; tämä kohde on tarvinut tänä vuonna arvioitua vähemmän rahaa.
- ”Harjamäen pumppaamon saneeraus” 50 000 €; tämä kohde tulee huomattavasti arvioitua halvemmaksi.



05.10.2017

Esitys

Johtokunta rahoittaa lisää 270 000 € Haapaniemen pumppaamon saneerausurakkaa edellä esitetyistä talousarviokohteista.

Valmistelija

Pekka Sairanen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5383

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy käyttöpäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle vuonna 2017

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja

Hankinnat

- 7 § Haapaniemen jätevedenpumppaamon saneeraus (6678/2017)
- 8 § Työtuolien hankinta hallinnon ja suunnittelun vastualueille (7199/2017)

Henkilöstöasiat

- 28 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (7243/2017)
- 29 § Henkilökohtainen lisä (7276/2017)
- 30 § Palopostien tyhjennystyö 2017 (7408/2017)

Rakentamis- ja rahoitusasiat

- 13 § Matkuspuron ylivuotoaltaan rakentaminen / rahoitus (7364/2017)
- 14 § Karttulan huoltotie jäteveden purkukaivolle / rahoitus (7445/2017)

Muut asiat

- 10 § Vesilaskun kohtuullistaminen (6282/2017)
- 11 § Kirjeenne koskien Karttulan vesihuoltoverkostojen uusimistyötä (6276/2017)
- 12 § Päätös vesi- ja jätevesilaskusta (6409/2017)
- 13 § Sähköpostinne koskien Juankosken Tikanniementien vesihuoltoverkostojen uusimistyötä (7310/2017)

Käyttöpäällikkö

Hankinnat

- 19 § Matkuspuron ylivuotoaltaan rakentaminen (7363/2017)
- 20 § Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon biokaasumoottorin suodattimen hankinta (7399/2017)



05.10.2017

Suunnittelupäällikkö

Hankinnat

- 3 § Siirtolinja välillä Kurkimäki – Hiltulanlahti / kaivotutkimus (7989/2017)
- 4 § Maanigan Pulkonkoski / Maaperätutkimukset ja kaivantoturvallisuuden asiantuntijalausunto (7311/2017)

Verkostopäällikkö

Hankinnat

- 3 § Kuopion Veden kunnossapidon ja rakennushankkeiden työaikaisen dokumentointijärjestelmän hankinta (7400/2017)

Lakimies

Vahingonkorvaukset

- 22 § Vahingonkorvaushakemus / jätevesitulva putkistohuuhtelusta johtuen (7856/2016)
- 24 § Vahingonkorvausvaatimus / käyttöveden katkaisu (749/2017)
- 25 § Viemärin avausmaksun hyvittäminen (2632/2017)

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



05.10.2017

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta (26 §)

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Postiosoite	PL 1097, 70111 KUOPIO
Käyntiosoite	Suokatu 42
Puhelin	044 718 5355
Faksi	017 185 356
Sähköposti	asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen **tiedoksisaannista**. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.