

30.3.2017

Kuopion kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta
Tarjousvaiheen vaatimusten todentamiskokous / Philips Lighting Finland Oy

Aika 22.3.2017 klo 11.00 – 12.30

Paikka Valtuustotalo, Suokatu 42, tilakeskuksen videoneuvotteluhuone

Läsnä	Ismo Heikkinen Jukka Rissanen Juho Pelkonen Mikko Niskanen Minna Muhonen Timo Rissanen Deniz Sefulla	Kuopion kaupunki, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, puheenjohtaja Kuopion kaupunki, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupunki, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Kuopion kaupunki, Kunnallistekninen suunnittelu Kuopion kaupunki, Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut, sihteeri Kuopion Sähköverkko Oy Philips Lighting Finland Oy
-------	--	---

Tässä tapaamisessa on tarkoitus todentaa tarjouspyynnössä olleiden, tilaajan ohjausjärjestelmälle ja sen varusteille asettamien vähimmäisvaatimusten ja tärkeiden lisävaatimusten, joista voi saada lisäpisteitä, toteutuminen.

Tarjousten hintakuoria ei ole vielä aukaistu. Päätöksen hankinnasta tekee kaupunkirakennelautakunta. Asia on tarkoitus viedä 12.4.2017 pidettävään lautakuntaan.

Tarjouspyynnössä olleiden vähimmäis- ja lisävaatimusten toteutuminen tarjouksessa kohdittain

Tarjoajan tarjoukseen antama esitys vähimmäis- ja lisävaatimuksista on muistion liitteenä.

Nro	Vaatusmus täyttyy	Lisäselvitys	Lisäpisteitä
1	ok	Takuu 7 v.	kyllä (4)
2	ok		
3	ei	Ohjelmistopäivitykset tapahtuvat yöaikaan. Vika tulee esille joka 24. tunti. Vikapäivystys klo 8-16. Muuna aikana ei palvelunumeroa.	
3.1	ok		
4	ok		

30.3.2017

5	ok		
5.1	ok		
6	ok	Ohjauslaite kykenee yksin tai yhdessä CityTouch-Connector kitin kanssa valopistekohtaiseen ohjaukseen.	kyllä (1)
7	ok	Järjestelmä toimii DALIn välityksellä.	
7.1	ok		
8	ok	Connector kit asennetaan pylvääseen.	
8.1	ok		
9	ok	Keskuskohtaiseen ohjaukseen pystytään liittämään. Valaistusanturi, liiketunnistin, painonappi	kyllä (3)
10	ok	Jokaisen käyttäjän oikeudet määritellään.	
11	ok		
12	ok	Kuopion ympärille voidaan luoda alueita eri ryhmille.	kyllä (3)
13	ok		
14	ok		
15	ok		
16	ok	Klo 8-16 välillä suomenkielinen tukihenkilö	
17	ei	Citytouch –järjestelmä toimii Windowsissa Internet Explorer –selaimella, android –alustalla osittain.	
18	-	Ei toimi tällä hetkellä MacOS- ja Linux –laitteiden internet –selaimella.	ei (0)
19	ok	Android –alustalla toimii kentälle tuleva informaatio.	

30.3.2017

20	ok	Pystyy liittämään valokuvaa ja lisätekstiä.	
21	-	Deniz S. selvittää, pystyykö sammuttamaan /sytyttämään valot laitekohtaisesti mobiililiittymän kautta.	ei (0)
22	ei	Ohje on englanninkielinen, mutta järjestelmä muuten suomenkielinen.	
23	-	Ei mahdollista ladata lisäkarttoja, kun järjestelmä toimii Philipsin palvelimella.	ei (0)
24	ok	Sopimus kaikkien operaattoreiden kanssa. Järjestelmä valitsee vahvimman.	
24.1	ok		
25	ok	Testitulokset tarvittaessa saatavissa.	
25.1	ok		
26	ok		
27	ok		
28	ok	Onnistuu CityTouch –järjestelmällä (valaisinpiste-kohtainen ohjaus). Valoisuusanturi -> keskuskoh-tainen järjestelmä	kyllä (3)
28.1	ok		
29	ok	Jos järjestelmässä vika, toimii ohjelmoidun him-mennyksen mukaan.	
29.1.	ok		
30	ok		kyllä (1)
31	ok		
32	-	Ei ole mahdollista.	ei (0)

30.3.2017

33	ok	Kaapelitietoa ei ole.	
34	ok	Excel-tiedostona, karttaraportteja ei saa	
35	ok		
36	ok		
36.1	ok		
37	ok	CityTouch käyttää samaa salausta kuin pankit.	
38	ok		
39	ok		
40	ok		
41	ok		
42	ok		
43	ok		
44	ok		
45	ok		
46	ok		
47	ok		
48	ok		
49	ok		
Lisäpisteet yhteensä			15