

Lisäselvityspyyntö

Hei,

Olemme valmistelleet ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankintaa talon sisällä tekemiemme haastatteluiden jälkeen.

Kilpailevasta yrityksestä olemme saaneet yhteydenoton koskien järjestelmäännä. Tässä yhteydenotossa väitetään seuraavaa: "Caverionilla ei tietojemme mukaan ole ohjaimessaan sisäänrakennettua huoltovapaata käyttöjännitelähdettä pitämässä heidän ohjaintaan jännitteellisenä sähkökatkon sattuessa. Mikäli sellaista ei ole heidän ohjaimensa toteutettu, niin laite ei voi tuottaa hälytystä ilman erillistä ohjaimen yhteyteen rakennettua teholähdettä sähkökatkoksen sattuessa. Tämän vuoksi Caverionin järjestelmä ei tunnista, onko kyseessä jännitekatkos vai yhteyskatkos."

Yritys toteaa edelleen, että on todennut aikaisemmissa kilpailutuksissa, että Caverion on ilmoittanut kyseisen ominaisuuden olevan tarjouskilpailuvaiheessa tuettu, mutta järjestelmän valmistuttua käyttöön, sitä ei kuitenkaan ole kuitenkaan toteutettu. Syynä tähän on, että sähkökatkoksen varalta rakennettava varateholähde on kallis, vie tilaa keskuksesta ja sen sisältämä akusto on vaihdettava kahden vuoden välein.

Tähän liittyen, ennen hankintapäätöksen lopullista tekemistä, pyydän teiltä tarkkaa teknistä selvitystä, miten asia on järjestelmässä hoidettu ja miten järjestelmä täyttää tarjouspyynnön lisäkirjeen kohdan 3 vaatimuksen "Järjestelmän tulee pystyä mm. lähettämään hälytys sähkökatkoksesta ennen ohjainlaitteen siirtymistä lepotilaan. Valaisinkohtaisissa ohjaimissa toimintojen on oltava vastaavasti." Selvityksessä on kirjallisesti esitettävä, miten järjestelmä toimii jännite- tai yhteyskatkositilanteessa.

Tämä pyyntö on sen varalta, jotta voimme selvittää esille tulleet seikat ennen urakoitsijan valintaa, eikä hankintapäätöksen toimeenpano viivästy mahdollisten valituskierrosten takia.

Pyydän lähettämään selvityksen viimeistään 18.4.2017.

Ystävällisin terveisin

Ismo Heikkinen
kaupungininsinööri
Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
Suokatu 42, 70111 Kuopio
puh. 044 718 5656
[ismo.heikkinen\(at\)kuopio.fi](mailto:ismo.heikkinen(at)kuopio.fi), www.kuopio.fi
