



§ 54

Asianro 8818/02.02.02/2018

Juankosken ja Muuruveden betoniviemäreiden sujutuksen ja kaivojen saneerauksen rahoitus

Aluepäällikkö Ari-Pekka Eskelinen Kuopion Vesi / Vedentuotanto

Muuruveden Rantatielle suunniteltu vesihuoltolinjojen saneeraus toteutui vain osittain. Siitä toteutettiin yhdysvesijohdon rakentaminen välille Palopuisto – Palokuja– Oppipolku – Rantatie ja loppu rakentaminen siirtyi vuodelle 2022. Rantatien vesihuollon saneeraukselle on varattu vuoden 2018 investointiohjelmaan 80 000 € vesijohdon ja 110 000 € jätevesiviemärin saneeraukseen.

Juankoskella sijaitsevan Juankoskentien ja Muuruvedellä Satamakujan ja Rantatien loppupään välisissä betoniviemäreissä on todettu toiminnallisia ongelmia ja vuotovesiä.

Syksyllä 2018 suoritettussa viemärikuvauksessa havaittiin molemmissa betoniviemäri- ja viemäriputkissa halkeamia, juuria, betoniputken irronnutta kiviainesta, näkyvissä olevaa raudoitusta ja irronneita tiivisteitä. Molemmat viemäri- ja viemäriputket ovat iän ja kunnan perusteella käyttöikänsä päässä ja kiireellisen korjauksen tarpeessa.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Esitän, että Rantatien saneeraukselle varatusta määrärahasta 70 000 € siirretään kohteelle ”Juankoski ja Muuruvesi, betoniviemäreiden sujutus sekä kaivojen saneeraus”.

Valmistelija

Ari-Pekka Eskelinen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 748 2400

Päätösehdotus

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

Johtokunta hyväksyy aluepäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

10/2018 2 (2)

07.11.2018

54 §