

Valvontakohteiden tarkastusväli	28.11.2022
---------------------------------	------------

Taulukko A1. Ympäri vuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli

Palotarkastusten ohjeellinen väli	Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Keskussairaalat	211, 213	12						
Muut sairaalat		12						
Terveyskeskusten vuodeosastot	214	12						
Terveystenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä)	215, 219			36				
Vanhainkodit *)	221, 229							
Vanhainkodit sprinklattu	131		24					
Vanhainkodit ei sprinklattu		12						
Kehitysvammaisten hoitolaitokset *)	223, 229							
Kehitysvammaisten hoitolaitokset sprinklattu			24					
Kehitysvammaisten hoitolaitokset ei sprinklattu		12						
Palvelutalot ja senioritalot *)								
Sprinklattu				36				
Ei sprinklattu		12						
Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 21-22 §) *)	239							
Sprinklattu				36				
Ei sprinklattu			24					
Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit	222, 241, 231, 239							
Vankilat	241	12						
Avovankilat				36				
Lasten- ja nuorisokodit	222		24					
Ympäri vuorokautiset päiväkodit	231		24					
Perhekodeit enintään 7 henkilöä, omavalvonta.	239							
Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikeyritykset	121, 123, 129		24					
Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet, varsinainen isompi yritystoiminta	124							
Isompi yritystoiminta					48			
Pienemmät kokonaisuudet								120
Leirintäalueet					48			
Asuntolat, muut asuntolarakennukset	131, 139							
Toiminta on liike- tai järjestötoimintaa						60		
Opiskelija soluasunnot, missä solujen lukumäärä on enintään 5 kpl ja kokonaisuus muodostaa asunnon								120
*) Poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 vuotta) voidaan tarkastella tarkastusväliä uudelleen.								

Taulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen tarkastusväli								
Palotarkastusten ohjeellinen väli	Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Päiväkoti	231							
alle 25 paikkaa	231					60		
25 - 100 paikkaa	231			36				
yli 100 paikkaa	231		24					
Yleissivistävät oppilaitokset	511		24					
Keskiasteen oppilaitokset	521		24					
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset	531, 532		24					
Muut opetusrakennukset, mm. kansalaisopistot yms.	541, 549			36				
Taulukko A3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli								
Palotarkastusten ohjeellinen väli	Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset	111, 112, 119							
Alle 400 m ²								120
400 - 2 499 m ²					48			
2 500 - 9 999 m ²			24					
10 000 m ² tai enemmän		12						
Anniskeluravintolat, vain sisäasiakaspaikat huomioidaan	141							
Alle 100 asiakaspaikkaa						60		
100 - 200 asiakaspaikkaa				36				
200 - 500 asiakaspaikkaa			24					
Yli 500 asiakaspaikkaa		12						
Ruokaravintolat, tarkastetaan normaalisti muun rakennuksen tarkastuksen yhteydessä muuten tarkastusväli maksimi 60 kk						60		
Ei anniskelulupaa						60		
Teatteri- ja konserttirakennukset, ei ulkoilmateattereita	311, 312							
Paikkaluku alle 300					48			
Paikkaluku yli 300		12						
Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset	322, 323, 324							
kirjastot ja museot						60		
näyttelyhallit			24					
Uskonnon yhteisöjen rakennukset	341, 342, 349							
Siunauskappelit ja hautausmaiden pienet rakennukset								120
Kirkot								
Paikkaluku alle 300, kivirakennus						60		
Paikkaluku alle 300, osittainenkin puurakennus					48			
Paikkaluku yli 300, kivirakennus				36				
Paikkaluku yli 300, osittainenkin puurakennus			24					
Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- / kerho-, / urheilu- / kuntosalirakennukset sekä metsästysseurat	331, 351, 352, 353, 354, 359, 369					60		

Jäähallit, jalkapallostadionit ja monitoimihallit				36				
Uima- ja kuplahallit sekä pesäpallostadionit						60		
Liikenteen rakennukset	161, 162, 163, 164, 169							
Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat	161	12						
Satama alueet rakennuksineen		12						
Muut liikenteen rakennukset, joissa tilan suurin sallittu henkilömäärä vaikuttaa tarkastusväliin lyhentävästi	162, 163, 164, 169					60		
Pysäköintilaitokset, maanalaiset			24					
Pysäköintilaitokset, maanpäälliset						60		
Maneesit ja niihin rinnastettavat kohteet								
Alle 1000 m ²					48			
1000 - 2 499 m ²				36				
Yli 2 500 m ²			24					
Riskien arvioinnin perusteella seuraavissa kohteissa ei suoriteta palotarkastuksia: pienet kioskit, huvimajat, venevajat, pukukopit, muuntajat, puhelinyhtiöiden mastojen laiterakennukset ja muut vastaavat rakennukset		Ei palotarkastusta						

Taulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli								
Palotarkastusten ohjeellinen väli	Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Energiantuotannon rakennukset	611, 613							
varalämpölaitokset								120
alle 1 000 m ²						60		
1 000 m ² tai enemmän			24					
Infrastruktuurin kannalta merkittävät. Huomioi myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniikka jne. Myös YTS- kohteet huomioitava esim. huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne		12						
Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset	691, 692, 699							
Alle 500 m ² , palovaarallisuusluokka 1								120
Alle 500 m ² , palovaarallisuusluokka 2						60		
500 - 1 000 m ² , palovaarallisuusluokka 1						60		
500 - 1 000 m ² , palovaarallisuusluokka 2					48			
1 000 - 2500 m ² , palovaarallisuusluokka 1					48			
1 000 - 2500 m ² , palovaarallisuusluokka 2				36				
2500 - 5000 m ² , palovaarallisuusluokka 1				36				
2500 - 5000 m ² , palovaarallisuusluokka 2			24					
Yli 5 000 m ² , palovaarallisuusluokka 1			24					
Yli 5 000 m ² , palovaarallisuusluokka 2		12						

Varastorakennukset (PVL 1 tarkastusväli pinta-alan mukaisesti)	711, 712, 719							
Alle 1 000 m², palovaarallisuusluokka 1								120
Alle 1 000 m², palovaarallisuusluokka 2						60		
1 000 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 1						60		
1 000 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 2					48			
5000 - 10 000 m², palovaarallisuusluokka 1					48			
5000 - 10 000 m², palovaarallisuusluokka 2				36				
Yli 10 000 m², palovaarallisuusluokka 1			24					
Yli 10 000 m², palovaarallisuusluokka 2		12						
Räjähdevarasto, luokiteltu omiksi tarkastuskohteikseen		12						
Ammoniunnitraattivarasto, luokiteltu omiksi tarkastuskohteikseen		12						

Taulukko A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli

Palotarkastusten ohjeellinen väli	Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Maatilat: esimerkiksi navetat, sikalat, kanalat ja hevostallit	811, 819							
Kunnallinen lupa tai ammatimainen toiminta						60		
Ympäristökeskuksen lupa			24					
Varastorakennukset (PVL 1 tarkastusväli pinta-alan mukaisesti)								
Alle 1 000 m², palovaarallisuusluokka 1								120
Alle 1 000 m², palovaarallisuusluokka 2						60		
1 000 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 1						60		
1 000 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 2					48			
5000 - 10 000 m², palovaarallisuusluokka 1					48			
5000 - 10 000 m², palovaarallisuusluokka 2				36				
Yli 10 000 m², palovaarallisuusluokka 1			24					
Yli 10 000 m², palovaarallisuusluokka 2		12						
Marjatilat (Pelsu A 1§ kohta 6) kausityöntekijät tilapäinen majoittuminen								
alle 20 henkilöä				36				
20-50 henkilöä			24					
Yli 50 henkilöä		12						
Viljankuivaamorakennukset	891							
Kyläyhteisön yhteinen viljankuivaamo				36				
Muut viljankuivaamot, maatilan tarkastuksen yhteydessä								

Maatilat, joilla on muutamia kotieläimiä, esimerkiksi sikoja tai hevosia, **valvonta suoritetaan paloturvallisuuden itsearviointin kautta.**

Taulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli

Palotarkastusten ohjeellinen väli	Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Toimisto- ja työpaikkatilat	151							

	Normaalit työpaikat							120
Palo- ja pelastustoimen rakennukset	721, 722, 729					60		
Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty Häätäkeskukseen, esimerkiksi asuinrakennusten autohallit								120
Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat								
kylmäjakeluasema, ei rakennuksia						60		
jakeluasemat, esim. liikennemyymälät			24					
Jäteasemat				36				
Seveso-kohteet ja muut vastaavat								
turvallisuusselvityslaitos		12						
toimintaperiaatelaitos		12						
lupalaitos			24					
ilmoituslaitos				36				
Tarfin määrittämät kemikaalirastapihat ja satamien vaarallisten aineiden kentät, maaliikenteen logistiikkakeskukset		12						
Turvetuotantolaitokset, käsitellän koko maakunnan alueella yhteisesti		12						
Kulttuurihistoriallinen rakennus, käytetään Haagin-listaa kohteiden jaottelussa		Tapauskohtainen harkinta, sovitaan erikseen kun Haagin-lista saadaan käyttöön						
Muut rakennukset ja kohteet, esimerkiksi kaivokset ja maanlaiset tilat jotka eivät ole jo jossain muualla luettelossa		Tapauskohtainen harkinta						
Riskien arvioinnin perusteella seuraavissa kohteissa ei suoriteta palotarkastuksia: pienet kioskit, huvimajat, venevajat, pukukopit, muuntajat, puhelinyhtiöiden mastojen laiterakennukset ja muut vastaavat rakennukset		Ei palotarkastusta						

Taulukko A7 kohteiden käsittely silloin, kun niissä on useita käyttötapoja

Asuinkerrostalot tarkastetaan 10 vuoden välein, tarkastus suoritetaan yhteisissä tiloissa ja yhteisessä autosuojassa. Asuinkerrostalojen muut tilat, kuten esimerkiksi liiketilat ja ravintolat tarkastetaan kyseisen käyttötarkoituksen edellyttämän tarkastusvälin mukaisesti, esimerkiksi liiketilat ja ravintolat tarkastetaan A1 - A3 taulukon mukaisesti.