

Julkulan täydennysrakennusalueen (Rysä, Katiska ja Merta) hulevesisuunnitelman hyväksyminen**Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen**
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

Selostus ja perustelu	Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.8.2018 § 156 otsikossa mainitun hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtäville: Hulevesisuunnitelmaehdotus oli julkisesti nähtävänä 20.8. - 6.9.2018 valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa sekä kaupungin internetsivuilla ositteessa: www.kuopio.fi. Nähtävillä oloaikana suunnitelmaan jätettiin yksi muistutus, joka on liitteenä.
Muistutus	Muistutuksessa otetaan kantaa ojan sopeutumisesta ympäristöön. Lisäksi muistutuksessa esitetään ojan putkittamista rannan puoleisesta päästä.
Vastine	Hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan kannalta paras tapa hulevesien keräämiseen ja johtamiseen on luonnonmukainen avoin kuivatusjärjestelmä (avo-oja). Hulevesien johtamisen avo-ojassa tarkoituksena on johtaa hulevetä siten, että virtaama hidastuu ja epäpuhtauksien laskeutuminen ja imeytyminen maaperään mahdollistuu. Hulevesien johtaminen hulevesiviemärissä ei mahdollista hulevesien imeytymistä maaperään, minkä lisäksi se johtaa hulevedet liian nopeasti ja käsittelemättöminä purkuvesistöön. Tämä aiheuttaa suuria virtaamavaihteluja, rannavyöhykkeen eroosiota ja heikentää veden tilaa. Oja toimii myös alueen hulevesien tulvareittinä Välilahteen. Ojan tulvaherkkyys on hulevesiviemäriä huomattavasti pienempi. Julkulan täydennysrakentamisalueen lähivirkistysalueen kuivattamiseksi rakennetaan tulevan kuntopolun viereen avo-oja (sijaintikartan oja 3) välille Vällahdentie - Vällilahti. Muistutus ei johda hulevesisuunnitelman muutoksiin.
Vaikutusten arviointi	-
Esitys	Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Julkulan täydennysrakennusalueen hulevesisuunnitelman ilman muistutuksessa esitettyjä muutoksia.
Liitteet	12 6165/2018 Sijaintikartta, avo-ojat 1-3 13 6165/2018 Muistutus hulevesisuunnitelmasta 5.9.2018

Valmistelija

Jarmo Laaksoviita
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5334

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

