



§ 50

Asianro 8014/02.02.02/2018

Ruotsinrinteen jätevesiviemärin saneerauksen rahoitus

Vs. verkostopäällikkö Janne Paldanius Kuopion Vesi / Verkosto

Kuopion Veden verkostoyksikön kunnossapidon henkilöstö on joutunut jo pitkään huoltamaan Ruotsinrinteen viemäriverkostoa sen huonon toimivuuden vuoksi. Aiemmin kohteen viemäri painehuuhdeltiin kerran viikossa perjantaisin. Viemärin toimivuusongelma on lisääntynyt kevästä 2018 saakka aiheuttaen enenevässä määrin myös haittaa kohteen kiinteistöille.

Viemäri (160 PVC) kuvattiin syyskuussa 2018, jossa todettiin viemärissä olevan laajalti painumia. Painumat aiheuttavat sen, ettei talojen viemärit pääse tyhjentymään. Viemäri on rakennettu 1994. Korjattavaa viemäriä on n. 90 metrin matkalta.

Kohteen saneeraus olisi tarkoitus tehdä syksyn 2018 aikana. Kohteelle ei ole varattu ennalta rahoitusta. Hannes Kolehmaisena kadun saneerauksesta jää rahaa käyttämättä vuonna 2018, koska osa hankkeesta siirtyy vuodelle 2019. Tällä voidaan rahoittaa Ruotsinrinteen kohde.

Esitys

Esitän, että Ruotsinrinteen viemärin saneeraukseen varataan 80 000 €.

Valmistelija

Janne Paldanius

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5376

Päätösehdotus

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

Johtokunta hyväksyy vs. verkostopäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

9/2018

2 (2)

10.10.2018

50 §