

Taulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen tarkastusväli									
Palotarkastusten ohjeellinen väli		Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Päiväkoti		231							
	alle 25 paikkaa	231					60		
	25 - 100 paikkaa	231			36				
	yli 100 paikkaa	231		24					
Yleissivistävät oppilaitokset		511		24					
Keskiasteen oppilaitokset		521		24					
Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset		531, 532		24					
Muut opetusrakennukset, mm. kansalaisopistot yms.		541, 549			36				

Taulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli									
Palotarkastusten ohjeellinen väli		Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Energiantuotannon rakennukset		611, 613							
	varalämpölaitokset								120
	alle 1 000 m²						60		
	1 000 m² tai enemmän			24					
Infrastruktuurin kannalta merkittävät. Huomioi myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet huomioitava esim. huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne			12						
Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset		691, 692, 699							
	Alle 500 m², palovaarallisuusluokka 1								120
	Alle 500 m², palovaarallisuusluokka 2						60		
	500 - 1 000 m², palovaarallisuusluokka 1						60		
	500 - 1 000 m², palovaarallisuusluokka 2					48			
	1 000 - 2500 m², palovaarallisuusluokka 1					48			
	1 000 - 2500 m², palovaarallisuusluokka 2				36				
	2500 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 1				36				
	2500 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 2			24					
	Yli 5 000 m², palovaarallisuusluokka 1			24					
	Yli 5 000 m², palovaarallisuusluokka 2		12						
Varastorakennukset (PVL 1 tarkastusväli pinta-alan mukaisesti)		711, 712, 719							
	Alle 1 000 m², palovaarallisuusluokka 1								120
	Alle 1 000 m², palovaarallisuusluokka 2						60		
	1 000 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 1						60		
	1 000 - 5000 m², palovaarallisuusluokka 2					48			
	5000 - 10 000 m², palovaarallisuusluokka 1					48			
	5000 - 10 000 m², palovaarallisuusluokka 2				36				
	Yli 10 000 m², palovaarallisuusluokka 1			24					
	Yli 10 000 m², palovaarallisuusluokka 2		12						
	Räjähdevarasto, luokiteltu omiksi tarkastuskohteikseen		12						
	Ammoniunnitraattivarasto, luokiteltu omiksi tarkastuskohteikseen		12						

Taulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli									
Palotarkastusten ohjeellinen väli		Rakennusluokitus 1994	12 kk	24 kk	36 kk	48 kk	60 kk	96 kk	120 kk
Toimisto- ja työpaikkatilat		151							
	Normaalit työpaikat								120
Palo- ja pelastustoimen rakennukset		721, 722, 729					60		
Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty Hätäkeskukseen, esimerkiksi asuinrakennusten autohallit									120
Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat									
	kylmäjakeluasema, ei rakennuksia						60		
	jakeluasemat, esim. liikennemyymälät			24					
	Jäteasemat				36				
Seveso-kohteet ja muut vastaavat									
	turvallisuusselvityslaitos		12						
	toimintaperiaatelaitos		12						
	lupalaitos			24					
	ilmoituslaitos				36				
Tarfin määrittelemät kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten aineiden kentät, maaliikenteen logistiikkakeskukset			12						
Turvetuotantolaitokset, käsitellän koko maakunnan alueella yhteisesti			12						
Kulttuurihistoriallinen rakennus, käytetään Haagin-listaa kohteiden jaottelussa			Tapauskohtainen harkinta, sovitaan erikseen kun Haagin-lista saadaan käyttöön						
Muut rakennukset ja kohteet, esimerkiksi kaivokset ja maanlaiset tilat jotka eivät ole jo jossasin muualla luettelossa			Tapauskohtainen harkinta						
	Riskien arvioinnin perusteella seuraavissa kohteissa ei suoriteta palotarkastuksia: pienet kioskit, huvimajat, venevajat, pukukopit, muuntajat, puhelinyhtiöiden mastojen laiterakennukset ja muut vastaavat rakennukset		Ei palotarkastusta						

Taulukko A7 kohteiden käsittely silloin, kun niissä on useita käyttötapoja
Asuinkerrostalot tarkastetaan 10 vuoden välein, tarkastus suoritetaan yhteisissä tiloissa ja yhteisessä autosuojassa. Asuinkerrostalojen muut tilat kuten esimerkiksi liiketilat ja ravintolat tarkastetaan kyseisen käyttötarkoituksen edellyttämän tarkastusvälin mukaisesti, esimerkiksi liiketilat ja ravintolat tarkastetaan A1 - A3 taulukon mukaisesti.