

1.6T-6.2

Hei,

Pahoittelen lausunnon viivästymistä. Ohessa kaukolämmön toimenpiteet rampin ja Iloharjunkadun muutoksista johtuen.

-Iloharjunkatu kaivoväli K0589- K1722. DN500/2Mpuk johdon saneeraus/siirto n.270m

-Iloharjun lämpökeskuksen tontilta K1342 – Iloharjunkatu. DN500/2Mpuk johdon saneeraus/siirto 40m

Kustannusarvio n. 341 000e. Arvioon oletettu, että nykyinen kaukolämmön DN500 emv-betonikanava voi jäädä suurimmalta osin maahan ns.romuputkena ilman purkamista. Kustannusjakoneuvottelut on kaupungin ja KE:n välillä kesken, joten en ota siihen tässä vaiheessa kantaa.

Terv. Perttu Nuutinen

Perttu Nuutinen
Suunnittelupäällikkö

Matkapuhelin +358 40 709 7633
perthu.nuutinen@kuopionenergia.fi

Kuopion Energia Oy
Haapaniementie 30
70100 Kuopio

www.kuopionenergia.fi

