

1.6T-6.3

Lähettäjä: Timo Rissanen <Timo.Rissanen@kuopionenergia.fi>

Lähetetty: perjantai 17. toukokuuta 2019 9.30

Vastaanottaja: Tiia Mäenpää <Tiia.Maenpaa@sitowise.com>

Aihe: VS: Savilahden rampin tiesuunnitelma ja liittyvien katujen suunnitelmat, kaapelit

Moi.

Mitä tuosta nyt sain katsottua niin sähköverkon asennukset on alkujaan noin suunniteltu. Liitteenä olisi vaihtoehtoinen reitti kj-kaapeleille tuosta kiertoliittymästä Savilahden sähköasemalle päin. Ajattelin, että olisiko toteutus helpompi, kun kaapelit ei menisi rakennettavan alikulun ja mahdollisesti painumaa odottelevan kadun kautta. Voin olla tuosta reittihommasta väärässäkin. Kartassa ruskealla nykyisiä kaapeleita ja värillä uusi kaapeli-reitti kahdelle kj-kaapelille.

Kustannuspuolesta siirron tuolla kohdalla maksaa kaupunki vähennettynä kaapeleiden iällä. Kaapelit asennettu 2008 joten tuo ikävähennys ei kummoinen ole noin uusilla kaapeleilla.

T: Timo Rissanen