

Pekka Rautiainen

19.8.2019

Kuopion kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue  
Anna-Liisa Koponen  
Maaomaisuuden hallinta  
**Metsät ja vesialueet**

**Moottorikelkkareitin sijoittaminen keskijännitejohdon reunaan osoitteessa Pajujärventie 287 Nilsia**

Lausuntopyyntöönne 16.8.2019 viitaten lausumme sähköverkon osalta seuraavaa:

Keskijännitejohdon pylväistä sekä haruksista on vaaka suoraetäisyys kelkkareitin laitaaan oltava vähintäänkin 3 metriä. Maanlajitystä ilmajohtoon alle ei ole suotavaa tehdä, kuitenkin maanpinnan ja johtimen vähimmäisetäisyys ei saa alittaa 5,6 metrin etäisyyttä.

Muutoin estettä kelkkareitin sijoittamiselle keskijännite johtoalueen reunaan ei ole.

Keskijännitejohto johon kelkkareitti on suunniteltu, siirretään lähivuosina tien varteen.

Yhteyshenkilönä sähköverkostoon kuuluvissa asioissa toimii Pekka Rautiainen puh. 044 7237436

SAVON VOIMA VERKKO OY  
Suunnittelu



Pekka Rautiainen  
verkostosuunnittelija

Liite

Työturvallisuusohje liikkuvan työkonen työskentelystä sähköjohtojen läheisyydessä