

Hyötyalojen tarkastelu uudisvaihtoehtojen B2 ja C välillä.

	C	B2	
Letkujen pesutila	27,5	42,5	
kalustolle suunnitellut tilat. Hallit, kylmävarasto, katokset	964	953	
Tehdaspalokunnan valmiustila	3	30,5	
Ilmanvaihtokonehuoneet	129	222	
käytävät ja liikkennetilat	126	161,5	
	1249,5	1409,5	
	erotus		160
Tilaohjelman mukaan kaikki lämpimät tilat + harjoitustorni	2140	2426	
Kaikki ulkovarastot ja katokset	307,5	157	
	2447,5	2583	
	erotus		135,5

Hyötyalojen todellinen ero on alle 200 m². Se selittyy yllä olevilla vertailuilla.

9.9.2020 Ilpo Hartikainen