



297-3-9906-1

LV-2 /s-2

e=0.05  
k 10%

LUPA-ALUE

LAITUREILLE HAETAAN  
ERILLINEN TOIMENPIDELUPA

**PALOTURVALLISUUS**

Rakennuksen paloluokka on P2.  
Pääasiallinen käyttötarkoitus on kokoontumistila.  
Osastoivat rakennusosat EI 30 (myös R 30)  
Kantavien rakenteiden luokkavaatimus R30

**Alkusammutuskalusto**  
Rakennuksessa on alkusammutuskalustona pikapalopostit ja sammuttimet.

**Automaattinen paloilmoitin**  
Rakennuksessa on paloilmoitin, liitetty hätäkeskukseen.

**Sammutusjärjestelmä**  
Rakennus on kauttaaltaan varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla (sprinkler).

**Savunpoisto**  
Rakennuksessa on painovoimainen savunpoisto: ikkunoiden ja ovien aukaisu / rikkominen tarvittaessa. 2. krs teknisessä tilassa (206) on sähköisesti avattava savunpoistoluukku.

**Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset**  
Kokoontumistilat:  
- seinät ja katot D-s2, d2  
- lattiat - (ei luokkavaatimusta)  
Uloskäytävät:  
- seinät ja katot B-s1, d0  
- lattiat DFL-s1

**Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset**  
- Ulkoseinän ulkopinta D-s2, d2  
- Tuuletusvälin ulkopinta D-s2, d2  
- Tuuletusvälin sisäpinta D-s2, d2

KS. myös Palotekninen lausunto ja Suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

**LAAJUUSTIEDOT:**

JÄRVIMATKAILUKESKUS	1.krs	2.krs	yhteensä
huoneistoala	439 m <sup>2</sup>	171 m <sup>2</sup>	610 m <sup>2</sup>
kerrosala	495 kem <sup>2</sup>	249 kem <sup>2</sup>	744 kem <sup>2</sup>
kerrosala US250	491 kem <sup>2</sup>	248 kem <sup>2</sup>	739 kem <sup>2</sup>
bruttoala	495 brm <sup>2</sup>	249 brm <sup>2</sup>	744 brm <sup>2</sup> + ulko-WC 11m <sup>2</sup>

Lisäksi Jätekatos 20 m<sup>2</sup> + poistumisportaan aitaus 15 m<sup>2</sup>

tilavuus 2730 m<sup>3</sup>

**RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:**

Kiinteistön pinta-ala: 160451 m<sup>2</sup>, e-luku 0,05  
Rakennusoikeus 8023 m<sup>2</sup>

Aiemmin käytetty kerrosala  
Kauppavarasto v.1916 1054kem<sup>2</sup>  
Muu varasto v. 1997 jätehuoltopiste 76 kem<sup>2</sup>

Uudisrakennusten kerrosala 719kem<sup>2</sup> (US250) 739 kem<sup>2</sup>  
Käytetty kerrosala YHT 1869 kem<sup>2</sup>

Jäljelle jäävä rakennusoikeus 6154 kem<sup>2</sup>

**TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK27  
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000**

KUUPIONKATU	KORTTELI/ALUE	TOIMINTA-ALUE	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
3	9906	1	

70100 Kuopio	PAIKKOKUNTA	REKISTERI	MUUTOSTUNNUS	MUUTOSPVM
Mikko Jäkonen, M.Sc. SAFA	23.08.2021			